

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 08 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27430
3. Adresas Užupio g. 17
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingos „U“ raidės formos plano, trijų aukštų su pastoge ir rūsiu (būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, P dalies – vienšlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga – molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – geltonu plytu mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – langų ir durų stačiakampės angos (kai kurios užmūrytos, pakeistas langų dydis P ir V fasaduose; būklė patenkinama); V fasado apskritos pastogės langų angos (būklė patenkinama); įėjimo į rūšį anga su segmentine srama PV dalyje (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – istorizmo stilištos fasadų architektūrinio sprendimo visuma (dauguma langų pakeista; Š fasado būklė gera, kitur būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – tariamasis rizalitas, užsi baigiantis parapetu Š fasade (būklė gera); gelžbetoniniai tinkuotais profiliuotais pakraščiais balkonai su profiliuotomis gembėmis ir metaline ažūrine tvorele Š fasade (būklė gera); V fasado gelžbetoniniai balkonai (būklė bloga);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu Š fasade (pamatas netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinių sijų perdangos (netyrinėta); plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų rūšio P dalyje (būklė patenkinama); medinės gegninės konstrukcijos (netyrinėta); funkcinė įranga - medinių vidaus laiptų tipas (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – tariamojo rizalito lango medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (viršutiniai langai pakeisti; būklė patenkinama.); medinių išprūdinių dviejų varčių vidaus durų su viršulangių tipas (būklė gera); medinių išprūdinių dviejų varčių vidaus durų tipas (būklė gera); medinių išprūdinių vienos varčios laiptinės sieninės spintos durų tipas (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – į V žemėjantis reljefas; kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją);

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji; Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP).

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų. Gatvės fasadas tinkuotas(F01). Gatvės fasade pirmame aukšte du langai nekeisti, kiti nauji(F01-02). Balkonai antrame ir trečiame aukštuose tvarkingi(F03). Cokolis paleo gatvę paveiktas drėgmės, vietomis apsilupęs (F01-02). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F01). Kiemo fasadai netinkuoti, geltonu plytų(F04-05). Kiemo fasade daugelis langų pakeisti, nekeisti tik keli pirmo aukšto langai(F04-05). Kiemo korpuse ant stogo įrengtas didelis tūrinis stoglangis(F05). Stogfo danga keraminių čerpių. Kieme

lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos (F06). Kiemo danga – gruntas (F07). Kieme įrengtas betoninių plytelių šaligatvis.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 7 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7

F8